



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No): WT2019B03F00609

委托单位:

广东长鑫环保科技有限公司

Entrusted by

样品名称:

负离子多功能净醛底膜

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2019B03F00609





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2019B03F00609**

第 1 页 共 2 页

样品名称	负离子多功能净醛底膜	检验类别	委托检验
委托单位	广东长鑫环保科技有限公司	商 标	一桶天下
生产单位	广东顺德欧肯水性涂料有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2019 年 09 月 18 日	样品数量	1kg
生产日期 /批号	2019 年 09 月 10 日	型号规格	6kg/桶
检验依据	各检验项目检验依据详见数据页。		
检验项目	空气负离子浓度		
检验结论	*检验结果见第 2 页。* 签发日期: 2019 年 10 月 18 日 检验专用章		
附注: 样品编号: DTX-701 负离子多功能净醛底膜 (委托方提供)。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检 验 报 告

(Test Report)

中心编号: WT2019B03F00609

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		检验结果	检验依据
1	空气负离子浓度 (ions/cm ³)	空白舱	360	JC/T 2110-2012
		样品舱	2890	
(以下空白)				
CTC 国检集团				
备注：1、空白舱和样品舱容积：1m ³ ；2、样品制备 0.500kg，涂刷在 4 块（500mm × 500mm 玻璃板上），干燥 5 天后测试；3、空气负离子浓度为样品舱密闭 2h 后的结果。				

————— 本报告结束 —————

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel：（86-10）51167679

Fax：（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com> www.chinabmmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn

